

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 u.p.z.p. na zadanie pn.: „**Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze**”.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.34.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

PYTANIE NR 9

W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o udzielenie informacji: ze względu na rozbieżność dokumentacji projektowej proszę o określenie materiału pokrycia dachowego, przekrój warstw dachu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający wyjaśnia, że pokrycie dachu ma być wykonane z blachy powlekanej na rąbek, zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji oraz dokumentacją uzupełniającą (rys. D05) zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.09.2024 r.

PYTANIE NR 10

W opisie do projektu podano, że dach ma być kryty dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze czerwonym. Na przekroju rys. nr AW-08 podano pokrycie dachu z blachy powlekanej na rąbek na płycie OSB. Także w zamieszczonym projekcie konstrukcyjnym do obliczeń dachu przyjęto, że dach będzie obciążony pełnym deskowaniem i blachą na rąbek stojący. Prosimy o podanie jakie ma być pokrycie dachu oraz jeżeli będzie to dachówka to czy pod łaty i kontrłaty należy doliczyć pełne deskowanie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Odpowiedź jak na pytanie nr 9.

PYTANIE NR 13

Projekt nie odnosi się do tego jak i z czego mają być wykonane balustrady klatki schodowej (poręcze, pochwyt.) Prosimy o podanie z jakiego materiału i jakie elementy należy zamontować na klatce schodowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający wyjaśnia, że balustrady i pochwyt na klatce schodowej mają być stalowe, zgodnie z dokumentacją uzupełniającą (rys. D01_1, D01_2, D01_3, D01_4) zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.09.2024 r.

PYTANIE NR 15

Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać balustrady balkonowe. Projekt nie opisuje tego elementu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Zamawiający wyjaśnia, że balustrady balkonowe mają być stalowe, zgodnie z dokumentacją uzupełniającą (rys. D02) zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.09.2024 r.

PYTANIE NR 21

Na przekrojach pojawia się wykończenie dachu z blachy na rąbek stojący a w opisie architektury jest informacja o dachówce koloru czerwonego – z czego należy wykonać pokrycie dachowe?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21

Odpowiedź jak na pytanie nr 9.

PYTANIE NR 22

W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o szczegółowe określenie materiału z jakiego ma być wykonana imitacja deski elewacyjnej, jak zostało to określone w dokumentacji projektowej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22

Zamawiający wyjaśnia, że imitację deski elewacyjnej należy wykonać z deski kompozytowej elewacyjnej w kolorze złoty dąb.

Zamawiający poniżej przedstawia przykładową deskę elewacyjną kompozytową.



PYTANIE NR 23

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału wykonać drzwi D1 (zewnętrzne). Na zestawieniu stolarki są podane jako stalowe przeszklone a w opisie do projektu jako PCV w kolorze złotego dębu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi D1 (zewnętrzne) należy wykonać jako stalowe, przeszklone, zgodnie z dokumentacją uzupełniającą (rys. D04) zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.09.2024 r.

PYTANIE NR 24

Czy na ścianach klatek schodowych należy wykonać lamperię bądź tynk mozaikowy do pewnej wysokości czy pomalować ściany farbą emulsyjną na całą wysokość?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24

Zamawiający wyjaśnia, że ściany klatki schodowej należy wykończyć zgodnie z dokumentacją uzupełniającą (rys. D01_1, D01_2, D01_3, D01_4) zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 09.09.2024 r.

PYTANIE NR 26

Prosimy o podanie przykładowej wiaty śmietnikowej. Z jakiego materiału ma być wykonana czy ma być zadaszona itp.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26

Zamawiający wyjaśnia, że wiatka śmietnikowa ma być zadaszona o konstrukcji stalowej, wypełnienia ścian np. z deski kompozytowej lub paneli blaszanych.

Zamawiający poniżej przedstawia przykładową wiatę śmietnikową.



Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk
Przewodniczący komisji przetargowej