



- LEGENDA:
- DRUT FeZn Ø8mm - ZWÓD POZIOMY NISKI NA UCHWYTACH LUB WSPORNIKACH
 - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY FeZn Ø8mm PROWADZONY POD WARSTWĄ OCIEPLENIA W RURZE ODGROMOWEJ.

- UWAGI
- JAKO OCHRONĘ ODGROMOWĄ PRZEWIDZIANO NA DACHU ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM Ø8 mm UŁOŻONYM NA PODSTAWKACH, UCHWYTACH, WSPORNIKACH PODTRZYMUJĄCYCH.
 - ZE ZWODAMI ŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY MONTOWANE NA DACHU (RYNNĘ, METALOWE OPIERZENIA, KOMINKI WENTYLACYJNE, ITP.).
 - INSTALACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-IEC 62305

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
<div><div><div>PAVO</div><div>projekt</div></div><div><div>PAVO Projekt Sp. z o.o.</div><div>ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław</div><div>692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl</div><div>KRS: 0000672640, NIP: 8943102296</div><div>REGON: 367011321</div></div></div>		
PROJEKTANT - BRANŻA ELEKTRYCZNA	PODPIS	
MGR INŻ. JAROSŁAW POŹNIAK		
NR DOŚ/0381/PWBE/16		
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA ELEKTRYCZNA	PODPIS	
INŻ. HENRYK SOBOLEWSKI		
NR 985/82		
OPRACOWANIE	PODPIS	
NAZWA OBIEKTU		
BUDYNEK USŁUGOWY		
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO		
PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA RYSUNKU		
RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
NR RYSUNKU	SKALA	DATA
IE-04	1:100	01.02.2022