



Zakrzewo, dnia 26 stycznia 2024 roku

Gmina Zakrzewo
ul. Kujawska 6
77-424 Zakrzewo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetball w Zakrzewie”
Nr sprawy: IPZ.271.1.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą p.z.p.”. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

dotyczy: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach

Pytanie 1:

„Jaki rodzaj nawierzchni Zamawiający wymaga przy wykonaniu boiska do siatkówki?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowane boisko do siatkówki plażowej ma charakter rekreacyjny. Nawierzchnia ma zostać wykonana z piasku z koniecznością wykonania słupków do montażu siatki.

Prace związane z wykonaniem boiska:

- wykonanie wgłębienia w ziemi (minimum 30 cm),
- wyłożenie pola gry i strefy wolnej agrowłókniną , która zablokuje rośnięcie chwastów,
- ustawienie słupków podtrzymujących siatkę,
- wysypanie piasku (minimum 30cm),
- siatka o wymiarach: szerokość 1,5 m i długość 8,0 m, a jej oczka powinny mieć boki o długości 10 cm.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający wymaga wykonania linii na boisku do siatkówki? Jeżeli tak to w jakiej technologii?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania linii na boisku do siatkówki.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający wskaże minimalne parametry dla lampy solarnej?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje o minimalnych parametrach lampy solarnej:

- temperatura barwowa: 6000 K,
- moc LED: 30 W,
- pojemność akumulatora: Li-ion,
- akumulator: 37,5 W,
- panel solarny: 37,5 W,
- żywotność akumulatora: 1500 cykli,
- czas pełnego ładowania akumulatora: 6h bezpośrednio ze światła słonecznego,
- wysokość montażu lampy: 3 m (+-0,5m),
- klasa szczelności: IP65,
- obudowa: aluminium,
- programator: tak,
- czujnik zmierzchu: tak,
- czujnik ruchu: tak,
- słup z rewizją.

Pytanie 4:

„Czy Zamawiający wskaże materiał z którego wykonany ma zostać stojak na rowery?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stojak na rowery ma być wykonany z blachy spawanej (ocynk). Stojak ma liczyć 4 stanowiska i mieć minimalną wysokość 45 cm.

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej dla inwestycji w Prochach?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej dla inwestycji w Prochach.

dotyczy: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach

Pytanie 6:

„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wykonania nawierzchni betonowej zamiennie w technologii nawierzchni polipropylenowej? Nawierzchnia polipropylenowa posiada:

- *Atest PZH*
- *Rekomendację Właściwej Jednostki Certyfikującej*
- *Potwierdzoną Klasyfikację Reakcji na ogień*
- *Badania na zawartość metali ciężkich*



- Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02
- Certyfikat Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
- Certyfikat FIBA
- Badanie na niepalność

Projektowana nawierzchnia betonowa nie spełnia zaś żadnej normy dla boisk sportowych i mogłaby zostać nie dopuszczona przez Sanepid do użytkowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę odpowiednio dobranej do istniejących gruntów podbudowy nawierzchni.

Pytanie 7:

„Czy Zamawiający dopuści wykonanie kosza mocowanego w tulejach o parametrach: Profil słupa 100x100x3mm, konstrukcja dwusłupowa o wysokości wysięgnika 2,25m”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dwusłupowej konstrukcji kosza.

Pytanie 8:

„Bardzo proszę o informację, czy utylizacja ziemi z korytowania leży po stronie Wykonawcy, czy należy przetransportować ją w miejsce wybrane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ziemia pozostała z korytowania powinna zostać rozplantowana przez Wykonawcę na pozostałej części działki przeznaczonej do realizacji inwestycji.

Pytanie 9:

„Bardzo proszę o informację, jaki okres gwarancji obowiązuje na wykonanie terenów zielonych? Czy okres gwarancji jest taki sam jak na pozostałe elementy?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wiążący dla całego zamówienia.

Pytanie 10:

„Czy Zamawiający dysponuje mapą z miejscami odwiertów oraz przekrojami zgodnymi z dołączoną opinią geotechniczną?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dołącza do niniejszych wyjaśnień opinię geotechniczną wykonaną przy realizacji inwestycji polegającej na budowie skateparku, który położony jest bezpośrednio obok projektowanego zadania (ta sama działka o numerze ewidencyjnym 355, obręb 0040 – Zakrzewo).

Pytanie 11:

„Czy w przypadku wystąpienia wody gruntowej na głębokości większej niż planowana (do 1,2m) Zamawiający dopuści wykonanie wymiany gruntu jako roboty dodatkowe?”



Odpowiedź:

Zamawiający, informuje że w sytuacji zaistnienia okoliczności innych niż zostały przewidziane w projekcie będzie postępował zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Pytanie 12:

„Bardzo proszę o informację jaki obwód i wysokość ma drzewo do wycinki? Czy materiał z wycinki należy zutylizować na koszt Wykonawcy czy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że realizacja zadania w tym zakresie pozostaje po stronie Zamawiającego.

Pytanie 13:

„Czy w przypadku występowania torfów na głębokości większej niż planowana (do 0,9m) Zamawiający dopuści wykonanie wymiany gruntu jako roboty dodatkowe?”

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje że w sytuacji zaistnienia okoliczności innych niż zostały przewidziane w projekcie będzie postępował zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Podpisano:

Wójt Gminy Zakrzewo

/-/ Marek Buława