

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001117/24

Nr dokumentu: 81/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 25.06.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Budowę instalacji elektrycznej i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie wewnętrznym PEC Gliwice Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej Tamy 135*

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do postępowania jw.

Pytanie:

W załączniku nr 2 wskazano, iż stacja ładowania powinna być wyposażona w "wyłącznik awaryjny przeciwpożarowy". Rozwiązanie to nie jest powszechnie stosowane w konstrukcji stacji ładowania AC. Czy Zamawiający zgodzi się na zabudowę wyłącznika na rozdzielnicę, będącej przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się na zabudowę wyłącznika przeciwpożarowego na elewacji przedmiotowej rozdzielnicę w wypadku, gdy taki wyłącznik nie znajduje się na samej stacji. Rozdzielnicę w takim wypadku powinna być zabudowana w bezpośrednim sąsiedztwie stacji w taki sposób, aby wyłącznik był dobrze widoczny i łatwo dostępny dla osoby korzystającej ze stacji. W samej rozdzielnicę należy wtedy przewidzieć miejsce na aparaturę realizującą wyłączenie przeciwpożarowe zarówno dla odpływu zasilającego stację ładowania jak i dla odpływu rezerwowego przewidzianego pod ewentualną przyszłą rozbudowę o kolejną stację.

Sprawę prowadzi: Marcin Olczak tel. 32 335 02 09

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński

