

Bydgoszcz, dnia 17.04.2025 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych liczników ciepła i modułów komunikacyjnych - 35/FZ/2025 (ID 1090800)” na rzecz KPEC Spółka z o. o. informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilaczy z baterią podtrzymującą 24/230VDC w miejsce baterii typu D, w celu zapewnienia odbiorcy komunikacyjnej z systemem Danfoss Link w harmonogramie ciągłych odczytów (on-line)?, uprzejmie prosimy o odpowiedź na doprecyzowanie tematu:

Wykonawca oferuje rozwiązanie zasilaczem z baterią podtrzymującą 24/230VDC, ponieważ w ten sposób jest w stanie zagwarantować komunikację z systemem Danfoss Link na okres eksploatacji (i znacznie dłużej) opisany w Wymaganiach Technicznych do postępowania oraz częstotliwością komunikacji bez ograniczeń. Rozwiązanie to jest wydajne, sprawdzone, a przede wszystkim należy podkreślić, że nie będzie ono generowało dla Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści zastosowanie zasilaczy z baterią podtrzymującą 24/230VDC w miejsce baterii typu D?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zasilaczy z baterią podtrzymującą 24/230VDC. Taki zasilacz wymaga na węźle centralnego ogrzewania wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej z rozdzielni do licznika ciepła, co jest dodatkowym kosztem dla Zamawiającego.

Z-ca Kierownika Działu
Zakupów i Gospodarki Materiałowej

Jakub Radziwiński

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski
Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 0000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 900 000,00 zł

