

Kościerzyna – Stare Nadleśnictwo, dnia 17.06.2024 r.

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Kościerzyna - Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna - Stare Nadleśnictwo
tel. (058) 686-63-42

Dot.: Nr postępowania nadany przez zamawiającego ZP.271.03.2024.KD pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliska Kościerskie”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym i SST D-05.03.05b pkt. 1.3 do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować mieszankę o uziarnieniu 0/16mm typu AC16W. Ta sama SST D-05.03.05b w pkt. 5.2 wskazuje na zastosowanie mieszanki o uziarnieniu 0/11mm typu AC11W. Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki asfaltowej na warstwę wiążącą – AC11W czy AC16W?

Odpowiedź: należy zastosować mieszankę typu AC16W.

Pytanie nr 2

Zgodnie z SST D-05.03.05a pkt. 1.3 wskazano do zastosowania w warstwie ścieralnej mieszankę AC11S dla ruchu KR1-2. W tej samej SST D-05.03.05a pkt. 2.2 wskazano mieszankę typu AC11S dla ruchu ciężkiego KR3-4. Prosimy o jednoznaczne określenie dla jakiej kategorii ruchu należy zastosować mieszankę AC11S na warstwę ścieralną – KR1-2 czy KR3-4?

Odpowiedź: Kategoria ruchu KR2

Pytanie nr 3

Zgodnie z opisem technicznym i SST D-06.03.01a pkt. 2.2.4 do nawierzchni poboczy należy zastosować mieszankę kruszywa niezwiązanego o stopniu przekruszenia C90/3. Zwracamy uwagę, że powyższe wymagania oznaczają konieczność zastosowania materiału pochodzącego z przekruszenia surowca skalnego z uwagi na ograniczenie zawartości ziaren okrągłych do 3%. Taki materiał nie występuje lokalnie i konieczność dłuższego transportu zwiększy koszty realizacji robót. Do warstwy podbudowy zasadniczej dopuszczono zastosowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego o mniejszym stopniu przekruszenia C50/30. Czy do wykonania poboczy Wykonawca może zastosować mieszankę kruszywa niezwiązanego o stopniu przekruszenia C50/30 jak do warstwy podbudowy zasadniczej?

Odpowiedź: należy zastosować na poboczu mieszankę C90/3.

Z up. Wójta

mgr inż. Arkadiusz Malinowski
DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO
GMINY KOŚCIERZYNA