

Projekt pn.: „*Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Jarosław, dnia 17.03.2020 r.

Znak sprawy: **ZP.271.2.10.2020**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „**Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów – wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe na gazowe kotły kondensacyjne i kotły opalane biomasą**”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Miejska Jarosław, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 11.03.2020 r.

Pytanie nr 1

Czy dla części 1 zamówienia Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w zakresie wymaganego doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu kotłowni gazowej w oparciu o kotły kondensacyjne o łącznej mocy minimum 300 kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie, zamówienie polegające na wykonaniu kotłowni gazowej w oparciu o kotły kondensacyjne o łącznej mocy minimum 300 kW.

Pytanie nr 2

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonać tę instalację. W druku oferty Zamawiający wyodrębnił wykonanie dokumentacji projektowej (z 23 %VAT) oraz wykonanie kotłowni (z 8% VAT), dlatego prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wykonuje wewnętrzną instalację gazową tylko wewnątrz budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykonanie przyłączy gazowych leży po stronie mieszkańców. Wykonawca ma obowiązek wykonać wewnętrzne instalacje gazowe od zaworu głównego gazu do miejsca montażu kotła. Dla 11 budynków należy przewidzieć wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od zaworu głównego w ogrodzeniu posesji



Projekt pn.: „*Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

do miejsca montażu kotła w budynku z uwzględnieniem odcinka doziemnego (6 – Jarosław, 5 Pawłosiów).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kotły, które spełniają wymagania obowiązującej Dyrektywy ErP, dotyczące sprawności znormalizowanej i sezonowej efektywności energetycznej (A) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kotły, które spełniają wymagania obowiązującej Dyrektywy ErP, dotyczące sprawności znormalizowanej i sezonowej efektywności energetycznej (A).

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1, **Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ**, a mianowicie:**

w rozdziale 6, pkt 6.2.3, ppkt 1, lit a SIWZ (w zakresie części 1 zamówienia) przed zmianą jest:

zaprojektowaniu i dostawie oraz montażu minimum 30 kondensacyjnych kotłów gazowych (domki jednorodzinne lub mieszkania) o łącznej mocy nie mniejszej niż 300 kW

Uwaga: Dopuszcza się także wykazanie warunku poprzez odrębne wykonanie projektu i odrębne wykonanie dostawy z montażem /roboty budowlanej/.

w rozdziale 6, pkt 6.2.3, ppkt 1, lit a SIWZ (w zakresie części 1 zamówienia) po zmianie jest:

wykonaniu kotłowni gazowej w oparciu o kotły kondensacyjne o łącznej mocy minimum 300 kW.

- D. Ponadto, Zamawiający dokonuje korekty Formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ). **Zmiany na ujednoliconym formularzu zostały wyróżnione kolorem czerwonym.****
- E. W związku z istotną zmianą zmiany SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:**



Projekt pn.: „*Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2020r. o godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa dnia 02.04.2020r. o godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.6 SIWZ przed zmianą jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław, sali narad (pokój nr 26).***

w rozdziale 14 pkt. 14.6 SIWZ po zmianie jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2020r o godzinie 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław, sali narad (pokój nr 26).***

- F. Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 17.03.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
- G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
- H. W załączeniu:
- 1) Ujednolicony formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 17.03.2020 r.

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Wiesław Pirożek

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)