



Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spółka z o.o.

Ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

Tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19, e-mail: biuro@wodociagikwidzyn.pl

Nr. 64/2023 - aktualizacja

Kwidzyn, dnia 15.02.2024r

**Państwowe Gospodarstwo Leśne  
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn  
ul. Brat. Narodów 67  
82-500 Kwidzyn**

**dot: warunków technicznych przyłączenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanego budynku siedziby Nadleśnictwa Kwidzyn na działce nr 24/1 przy ul. Leśnej w Kwidzynie.**

**1. Warunki podłączenia wody:**

Dla projektowanej zabudowy zaprojektować przyłącze z rur PE włączając się do istniejącego wodociągu DN 110 mm PE w dz. nr 24/6. Dla opomiarowania poboru wody w budynku oraz zbiorniku p.poż zaprojektować zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi oraz zaworem antyskażeniowym od strony instalacji wewnętrznych. Zestaw wodomierzowy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym ogrzewanym i wyposażonym w kratkę spustową oraz wentylację pomieszczenia, minimum grawitacyjną lub w studni wodomierzowej szczelnej ze stopniami złączowymi na granicy działki

PWK Kwidzyn nie zapewnia dostawy wody do celów przeciwpożarowych.

**2. Warunki odprowadzenia ścieków:**

Dla odprowadzenia ścieków z projektowanej zabudowy zaprojektować przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160 mm z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej DN 200 mm włączając się do projektowanej studni przed istniejącą przepompownią ścieków w dz. nr 24/1. Włączenie po uzgodnieniu z właścicielem działki.

**3. Warunki odprowadzenia wód deszczowych**

Dla odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego budynku wody opadowe odprowadzić powierzchniowo lub poprzez zbiornik retencyjny.

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt techniczny przyłączy wod – kan, który należy uzgodnić z PWK Kwidzyn.

**SPECJALISTA**  
ds. Technicznych

Bartosz Macholc