



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Nowa Słupia 03.10.2023r.

Nr referencyjny: RGI.ZP.271.4.2023

### **Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawcy do SWZ**

**Dotyczy postępowania na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogrodowej w miejscowości Nowa Słupia”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– dalej ustawy) udziela wyjaśnień wobec złożonego pytania.

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o weryfikację ilości zasuw. Według projektu zasuw wodociągowych powinno być 27szt, natomiast w przedmiarze poz. 18d2 i 19d2 jest przewidziane tylko 6 szt. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

#### ***Odpowiedź:***

*Należy zastosować ilość zasuw zgodnie z projektem, każdy wysięgnik do działki powinien być zakończony zasuwą. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych.*

**Powyższe zapisy stanowią integralną treść SWZ.**