

sygn. akt: SGI.271.6.2024

Krzywca, dnia 05.04.2024r.

Do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt.2 ustawy Pzp.)

pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca”

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
(sygn. akt: SGI.271.6.2024 – wg ewidencji zamawiającego)

Gmina Krzywca jako Zamawiający w imieniu, której działa Wacław Pawłowski - Wójt Gminy Krzywca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuje wszystkich wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w sprawie i wg oznaczenia jw. że wpłynęła korespondencja wykonawcy zawierająca prośbę o odpowiedź na zadane pytania.

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje poniżej treść pytania i zajmuje stanowisko w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie 1. Obecnie wymagana przez Zamawiającego temperatura barwowa 6000K +/-200K jest niestandardowa i praktycznie nie występuje w portfolio większości renomowanych producentów posiadających certyfikację ENEC i ENEC Plus dla opraw z w/w temperaturą barwową. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie temperatury barwowej 5700K na przejścia dla pieszych.

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający oświadcza, że dopuszcza temperaturę barwową 5700K dla opraw przeznaczonych do oświetlenia przejść dla pieszych.

Pytanie 2. Zamawiający wymaga aby "górna powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu i pozbawiona łączy, zawiasów i żeber". Większość renomowanych producentów opraw ulicznych zapewnia dostęp do komory zasilacza oprawy od góry z widocznym połączeniem na zawiasach przy jednocześnie zapewnionym stopniem szczelności IP66 potwierdzonym certyfikatem ENEC Plus. Czym więc spowodowany jest sztuczny wymóg "pozbawiania łączy, zawiasów" w korpusie oprawy a tym samym ograniczenie konkurencji w tym zakresie? Wnosimy o zapewnienie konkurencyjności postępowania przetargowego i dopuszczenie opraw, które mają połączenie górnej części korpusu oprawy na zawiasach.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający oświadcza, że następujący zapis dotyczący konstrukcji oprawy: **"Górna powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu i pozbawiona łączy, zawiasów i żeber"** zostaje wykreślony.

Pytanie 3. Uprzejmie prosimy o wskazanie ile sztuk opraw ulicznych jest przeznaczonych na przejścia dla pieszych? Prosimy o doprecyzowanie ilościowe iż jest to związane z odpowiednią wyceną. Odpowiadając na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że na obszarze objętym przedmiotowym postępowaniem planowane jest podwieszenie (wymiana) jednej oprawy, przeznaczonej do oświetlenia przejścia dla pieszych - na słupie nr 5/1/1 w miejscowości Reczpol (oprawa o mocy 80W)

Pytanie 4. Zamawiający określa, że oprawy powinny charakteryzować się barwą światła na poziomie 4000K +/- 200K, oraz 6000K +/- 200K do przejść dla pieszych. Wykonawca prosi o zwiększenie dopuszczalnej tolerancji barwy światła do +/- 300K

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na zwiększenie dopuszczalnej tolerancji barwy światła do +/- 300K.

Uwzględniając uwagi zawarte w pytaniach do przedmiotowego postępowania Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi aktualnie obowiązujące Minimalne parametry opraw oświetleniowych oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ- Formularz Ofertowy.

Podstawa prawna korespondencji: art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

w imieniu Zamawiającego:

z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca