

Wyjaśnienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie, gm. Swarzędz

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w zadaniu pn.: "Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie, gm. Swarzędz" dopuszcza zmianę materiałową kolumny stalowej fi 356 na rurę PVC DN 350/400?
- konstrukcja otworu pozostanie bez zmian.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do zmiany materiałowej kolumny stalowej fi 356 na rurę PVC DN 350/400.

Pytanie nr 2:

Zadanie pn.: "Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie, gm. Swarzędz" sugeruje budowę stacji uzdatniania wody, jednak zgodnie z załącznikiem nr 7 OPZ będzie ono polegać na budowie dwóch studni głębinowych - czy w tej sytuacji należy dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do samodzielnego kierowania budową lub robotami budowlanymi posiadającym zaświadczenie o przynależności do PIIB – zgodnie z § 4 pkt. 3 b Umowy?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zadania, zgodnie z załącznikiem nr 7 OPZ, jest wykonanie dwóch otworów poszukiwawczych nr 1 i 2 o głębokości posadowienia filtra ok. 147,0 m i głębokości wiercenia ok. 148,0 m lub do spągu warstwy wodonośnej wraz z zafiltrowaniem.

Zamawiający nadaje nowe brzmienie § 4. [Przekazanie terenu budowy], pkt. 3, załącznika 9 – PPU, na:

„W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- a) oświadczenie, że Wykonawca posiada sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- b) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu obowiązku kierowania robotami geologicznymi wraz z kopią zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji średniego lub wyższego dozoru ruchu nadanych przez Okręgowy Urząd Górniczy lub uprawnień geologicznych kategorii V nadanych przez Marszałka Województwa,
- c) kosztorys ofertowy z kalkulacją cen jednostkowych adekwatny do złożonej oferty.”