



Informacja uzupełniająca dot. zakresu wykonania robót budowlanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Wykonanie kompleksowego remontu budynku administracyjno-socjalnego NAG w Kielnikach-Przymiłowicach wraz z wyposażeniem budynku w system sygnalizacji pożaru oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz przeprowadzeniem jego termomodernizacji.

Zamawiający informuje, że zdecydował o dokonaniu niżej wymienionych zmian w stosunku do rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej przedmiotowego zamówienia:

1. Zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu następujących urządzeń:
 - a) pompy ciepła typu monoblock o modulowanej mocy grzewczej 3,5-12 kW, 230 V wraz z pompami obiegowymi, zaworami trójbiegowymi i automatyką i z podbudową z kostki betonowej dla jednostek pomp ciepła i klimatyzacji – 1 kpl. (lokalizacja pompy ciepła zgodna z Projektem Wykonawczym Branża Sanitarna, rysunek S04)
 - b) pompy ciepła typu monoblock o modulowanej mocy grzewczej 4 -16 kW, 230 V wraz z pompami obiegowymi, zaworami trójbiegowymi i automatyką – 1kpl. (lokalizacja pompy ciepła zgodna z Projektem Wykonawczym Branża Sanitarna rysunek S 04)
 - c) zasobnika buforowy 300 l – 1 kpl.
 - d) jednostki zewnętrznej (klimatyzacji) o mocy 8 kW – 1 szt. (lokalizacja jednostki zewnętrznej zgodna z Projektem Wykonawczym Branża Sanitarna, rysunek nr S04)
 - e) jednostki wewnętrznej ściiennej (klimatyzacji) o mocy 3,5 kW – 2 szt.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompletnych instalacji zasilających do w/w urządzeń, (bez dostawy i montażu wymienionych powyżej urządzeń).
2. Oferowana kwota powinna obejmować koszt relokacji - demontażu i ponownego montażu (w pomieszczeniu technicznym nr 22), istniejących kotłów elektrycznych (2 szt.), wraz z dostosowaniem instalacji zasilających do kotłów.
3. Oferowana kwota powinna obejmować koszt korekty przebiegu ogrzewania podłogowego (w stosunku do przebiegu instalacji wewnętrznej c.o., pokazanej na rysunku nr S04 z Projektu wykonawczego branży sanitarnej), którego nie należy montować w miejscu zabudowy kuchennej, brodzików oraz przedmiotów o dużej powierzchni trwale przylegającej do podłogi.

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40