

Gliwice, 08.10.2021r.

R01/29/2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn. „Modernizacja pompowni wody przy ul. Żwirki i Wigury w Gliwicach - roboty budowlane (likwidacja i budowa komór wodociągowych, wymiana rurociągów)“.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie:

### **Pytanie**

W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu nr R01/29/2021 o nazwie „Modernizacja pompowni wody przy ul. Żwirki i Wigury w Gliwicach – roboty budowlane (likwidacja i budowa komór wodociągowych, wymiana rurociągów)“ prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Czy zbiorniki na terenie przepompowni są czynne? Jeśli tak to czy ze względu na krótki okres realizacji zadania inwestor ma przewidziany plan na wyłączenia tych zbiorników?.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zbiorniki na terenie przepompowni są czynne. Na czas realizacji zadania zbiornik przy którym mają zostać wymienione rurociągi, zostanie opróżniony i wyłączony z eksploatacji.

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU

*Krzysztof Tomala*

.....  
podpis Zamawiającego

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Agnieszka Switek*  
Agnieszka Switek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
3010301508000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 212 195 000,00 zł

Biurowy Obsługa Klienta: tel.: +48 32 428 44 44  
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65  
biuro@pwik.gliwice.pl

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)