

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zbożowej w Wieliczce w ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 20.03.2023 r.:

1. *Proszę o wyjaśnienie jaki wąż należy przyjąć w projektowanej pompowni? W SWZ zostało zapisane, że wąż należy wykonać jako przeciwpowodziowym, w Projekcie Budowlanym jest mowa o wykonaniu przeciwdorowym, a na załączonym rysunku jest narysowany wąż prostokątny, natomiast legenda mówi, że ma być DN 600.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Projektem Budowlanym węży o których mowa w zapytaniu dotyczą 3 różnych studni:

S11– studni przepompowni, S10.1 – studni z zaworami odcinającymi i S1 – studni rozprężnej.

1. Studnia S11- Wąż pompowni należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym uzupełnionym o informację w SWZ (wąż prostokątny jako przeciwpowodziowy z wentylacją wywiewną z filtrem przeciwdorowym)

2. Studnia S10.1 - Wąż DN600 dotyczy studni z zaworami odcinającymi (dwa węży DN600 dla studni)

3. Studnia S1 - Wąż przeciwdorowy stosuje się również dla studni rozprężnej.

2. *Czy zamiast projektowanej wkładki dennej, można zastosować w zbiorniku skosy przy dnie? Czy będzie to uznane za równoważne?*

Odpowiedź:

Dla wkładki dennej należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z Projektem Budowlanym.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **04.04.2023 r. do godziny: 11:00.** Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>.*
2. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.04.2023 r. o godz. 11:30.***
3. Punkt 21.2. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
*21.2. Wadium należy wnieść do dnia **04.04.2023 r. do godz. 11:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**

Dokument podpisano elektronicznie