

271.1.13.2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### Pytania:

- 1) Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wspomagana instalacja dogrzewania C.W.U. w porze nocnej, w okresie zimowym i w czasie słabego nasłonecznienia kiedy wydajność instalacji solarnej znacząco spada?
- 2) Jeżeli alternatywą dogrzewania C.W.U. mają być grzałki elektryczne to czy Inwestor jest świadomy, że podlegają one odbiorowi UDT?
- 3) Jeżeli alternatywą dogrzewania C.W.U. mają być grzałki elektryczne to jest zabezpieczona odpowiednia moc elektryczna na ten cel?
- 4) Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają być ogrzewane mieszkania w sytuacji kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -15st. czyli poniżej temperatury pracy dla większości jednostek zewnętrznych klimatyzacji wiodących producentów, a więc klimatyzator wyłączy się.
- 5) Czy jest zabezpieczona odpowiednia moc elektryczna dla celów ogrzewania mieszkań klimatyzatorami?
- 6) Proszę o uzupełnienie projektu technicznego branży elektrycznej o instalację fotowoltaiczną.

### Wyjaśnienia:

**Ad.1** Zamawiający informuje, że ogrzewanie solarami wspomagane jest grzejnikami elektrycznymi.

**Ad.2** Zamawiający informuje, że należy przyjąć grzałki elektryczne. Ponadto Zamawiający wie, że potrzebny jest odbiór UDT, ze względu na zastosowanie zaworu bezpieczeństwa przy zastosowaniu grzałek elektrycznych.

**Ad.3** Zamawiający informuje, że tak zostało to przewidziane w zapotrzebowaniu mocy z zakładu energetycznego.

**Ad.4** Zamawiający informuje, że są na rynku urządzenia, które pracują w funkcji grzania w przedziale temp. Od -15 do +24C, a także takie które mogą pracować w funkcji grzania w przedziale temp. – 25C do +24C. W przypadku zastosowania klimatyzatory dla temp. -15C do +24C to konieczne będzie dogrzewanie pomieszczeń dodatkowymi grzejnikami elektrycznymi.

**Ad.5** Zamawiający informuje, że zabezpieczona została odpowiednia moc elektryczna dla celów ogrzewania mieszkań klimatyzatorami.

**Ad.6** Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie numer 6 w załączniku przesyła uzupełnioną dokumentację.

**UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zatwierdził:  
/-/ WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski