

Odpowiedź na pytanie z 10.04.2024 r.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Ad. 3

Wymiaru trapu zgodnie z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 2 m x 4m.

Ad. 4

Zamawiający nie dysponuje wzorem kosztorysu ofertowego. Na stronie internetowej postępowania został udostępniony przedmiar. Kosztorys ofertowy winien zawierać wycenę z uwzględnieniem pozycji z przedmiaru oraz z treści opisu przedmiotu zamówienia z SWZ.

Ad. 5

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania segmentów o wymiarach 6 m na 2,4 m.

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania segmentów o wymiarach 6 m na 2,4 m.

Ad. 7

Wiążące rozwiązanie opisano w przedmiarze:

- pomost cumowniczy dł. 6 m i szer. 0,6 m – 2 szt. – Y-bom z pokładem
- odnoga cumownicza L-6 m (bez pokładu) – 2 szt.

Zapis z projektu:

- pomost cumowniczy 6 m + próg – 4 szt.

odnosi się do „Y-bom z pokładem – 2 szt. i odnoga cumownicza bez pokładu – 2 szt.”

Ad. 8

Barierka występuje po jednej stronie, po stronie odnóg cumowniczych bez pokładu. Należy przewidzieć otwieranie barierki, przejścia – dostępu.

Ad. 9

W koncepcji budowy pomostu jest zapis: „Po geodezyjnym wytyczeniu położenia pomostu należy wyciąć pas trzciny w strefie przybrzeżnej po trasie przebiegu pomostu oraz rozebrać pomost drewniany kolidujący z przedmiotową inwestycją.”

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje Wykonawców:

- trzcina - nie występuje,
- pomost do rozbiórki – nie występuje.

Ad. 10

Odbojnica mocowana do konstrukcji pomostu pływającego z listwy odbojowej, materiał deska sosnowa impregnowana ciśnieniowo.