





OZNACZENIA:

- przewody instalacji c.o. zasilajace
- przewody instalacji c.o. powrotne
- przewody instalacji c.o. zasilające (glikol)
- przewody instalacji c.o. powrotne (glikol)

ASV-M - zawór odcinający na przewodzie zasilającym

ASV-PV - zawór równoważący na przewodzie powrotnym

ZO - zawór odcinajacy

Uwaga:
Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych łączonych za pomocą obrączek zaciskowych z pierścieniem pełnym.

Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.



BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl			Data: 22.03.2021r.
SANITARNA		Skala: 1:100	Rys. nr: S-8
Temat:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.		
Nazwa inwestycji:	Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoły (kategoria obiektów IX)		
Adres:	dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wągrowiec, obręb Wągrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie		
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do proj. w spec. sanitranej	