



Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data: 04.05.2021

Lp. opinii: 1/1

mgr inż. Tomasz Wolanin
rzeczoznawca ds. spraw z zakresu
nr uprawnień 1344/137 w zakresie
budownictwa przemysłowego i handlowego
bez obiektów ochrony zdrowia
75-710 Koszalin, ul. Piłsudskiego 42
tel. 094 346 29 87

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. Wojciech Smurczyk
nr upr. 1344/137

Bydgoszcz, dnia 04.05.2021 r.

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

bez uwag: z uwagami:

Sf ściana fundamentowa	Sw1 ściana wewnętrzna	Pg podłoga na gruncie	D2 zadaszenie
tynk systemowy/folia kubetkowa (poniżej gruntu)	tynk wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	4cm płytki gresowe na zaprawie klejowej	membrana EPDM
10cm styropian XPS	12cm bloczki gazobetonowe na kleju	folia ogrzewania podłogowego	belki z drewna klejonego
2x izolacja przeciwwilgociowa w płynie (dysperbit)	tynk wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	8cm jastrych cementowy z przewodami elektrycznego ogrzewania podłogowego	Pg2 podłoga na gruncie
24cm bloczki betonowe na zaprawie cementowej	D1 dach	folia PE	3cm sztuczna trawa sportowa
2x izolacja przeciwwilgociowa w płynie (dysperbit)	2x papa modyfikowana miejscowo kl. p.poż. REI 120	20cm styropian EPS 200	5cm jastrych cementowy
Sz1 ściana zewnętrzna	20 cm styropian EPS/wetna mineralna	izolacja przeciwdonna (papa asfaltowa zgrzewalna)	folia PE
tynk systemowy zewnętrzny	folia PE	15cm istniejąca płyta betonowa w pozostałych miejscach projektowana płyta betonowa C12/15 (B15)	
20cm styropian EPS 200	18cm strop żelbetowy wylewany na miejscu	ok. 30cm podsypka żwirowo-piaskowa (zagęszczona)	ok. 60cm podsypka żwirowo-piaskowa (zagęszczona)
24cm bloczki Suporeks 500 na kleju	puszka powietrzna	grunt rodzimy	grunt rodzimy
tynk wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	2 cm pufit podwieszany g-k		

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data:	
mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów		22.03.2021r.	
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037		Rys. nr:	
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		A-1	
ARCHITEKTURA		Skala: 1 : 100	
Temat: Rzut parteru			
Nazwa inwestycji:		Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoły (kategoria obiektów IX)	
Adres:		dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wągrowiec, obręb Wągrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie	
Projektant		mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
Projektant spr.		mgr inż. arch. Kamila Steinke - Libera Upr.: 231/P00KK/iv/2017 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	