

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Zagospodarowanie terenu sportowego w Bierkowie – Etap I.**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zapytanie nr 1

Zamawiający nie określił parametrów nawierzchni poliuretanowej. Poniżej przedstawiamy parametry zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych.

- a) grubość nawierzchni ≥ 12 mm,
- b) wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,4$ N/mm²
- c) wydłużenie względne przy zerwaniu $\geq 40\%$,
- d) ścieralność w aparacie Tabera $\leq 2g$,
- e) opór poślizgu:
 - e.1) nawierzchnia sucha 80-110,
 - e.2) nawierzchnia mokra 55-110.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza powyższe.

*Z- ca Wójta Gminy Słupsk
Adam Jaśkiewicz*

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,
3. A/a.