



WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/817/2025

Jelenia Góra 06.05.2025 r.

DO WYKONAWCÓW

**DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE NOWEGO DŹWIGU 2-KONDYGNACYJNEGO
O UDŹWIGU Q=630KG DO BLOKU „K”
Nr referencyjny : ZP/PN/21/04/2025**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Zamawiający poniżej przesyła treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania do umowy:

Pytanie Nr 1

1. Gwarancja techniczna dodanie zapisu: „Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zapewnienie przeglądów konserwacyjnych od momentu rozpoczęcia eksploatacji urządzenia dźwigowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT oraz instrukcją użytkowania urządzenia dźwigowego. Przeglądy konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie przez XXXXXXXXXX (na podstawie odrębnej umowy na konserwację) lub podmiot pisemnie zaakceptowany przez XXXXXXXXXX. W przypadku zlecenia wykonania przeglądów konserwacyjnych innemu wykonawcy niż XXXXXXXXXX (lub podmiotowi niezaakceptowanemu przez XXXXXXXXXX), gwarancja traci ważność.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że bezpłatne przeglądy serwisowe i konserwacyjne w okresie udzielenia gwarancji mają być wliczone w koszt oferty. Ich wykonywanie leży po stronie Wykonawcy - Gwaranta.

Pytanie Nr 2

Kary umowne paragraf 5

punkt 2.1 podpunkt a) zmiana z 1% na 0,5%

punkt 2.1 podpunkt b) zmiana z 1% na 0,5%

Zmiana zapisu:

Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie umowy wynosi łącznie 10% wartości umowy.

Odpowiedź:

punkt 2.1 podpunkt a) zmiana z 1% na 0,5% - Zamawiający wyraża zgodę,

punkt 2.1 podpunkt b) zmiana z 1% na 0,5% - Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ – Projekt umowy dostawy, kara została określona na poziomie 3%. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z SWZ.

Maksymalna wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie umowy wynosi łącznie 10% wartości umowy – zgodnie z SWZ.



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.igora.pl

Pytanie Nr 3

Proszę o wytłumaczenie płatności za przedmiot umowy. Jeśli dobrze rozumiem to za realizację przedmiotu umowy jest płatność fv 100% wartości umowy po zakończeniu prac montażowych i wszystkich odbiorach potrzebnych do uruchomienia nowego dźwigu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podstawa płatności (podstawa do wystawiania faktury VAT) będzie protokół odbioru dostawy podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Płatność może zostać dokonana po wykonaniu dostawy i skutecznym odbiorze, w tym odbiorze przez UDT.

Pytanie Nr 4

Paragraf 5 punkt 4 dodanie „nie krótszy niż 14 dni”

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 14 dni do usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu.

Pytanie Nr 5

Paragraf 5 dodanie zapisu:

XXXXXXXXXX ma prawo odstąpić od UMOWY w przypadku opóźnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w wypełnianiu warunków płatności, w tym zapłaty zaliczki lub wykonaniu innego obowiązku przekraczającego 14 dni. W przypadku odstąpienia od Umowy przez XXXXXXXXXXXX z winy ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 6

Paragraf 5 dodanie zapisu;

Kara za opóźnienie z winy Zamawiającego „Jeżeli dostawa, montaż lub odbiór przez jednostkę notyfikowaną URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH zostaje przesunięta o więcej niż 90 dni kalendarzowych w stosunku do daty wskazanej w HARMONOGRAMIE, w szczególności niewypełnienia warunków finansowych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO, XXXXXXXXXXXX ma prawo obciążyć ZAMAWIAJĄCEGO karą umowną w wysokości 2% pełnej wartości wynagrodzenia umownego netto za każde 90 dni opóźnienia. W takim przypadku XXXXXXXXXXXX wystawi notę obciążeniową na ZAMAWIAJĄCEGO z terminem płatności 14 dni. Powyższe postanowienie stosuje się również do opóźnienia w płatności zaliczki w stosunku do HARMONOGRAMU.

W przypadku gdy dostawa URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH na budowę nie zostanie zrealizowana z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO (brak miejsca na budowie, brak frontu robót), ZAMAWIAJĄCY zostanie obciążony kosztami magazynowania w kwocie 90 zł/dzień/ każde zmagazynowane URZĄDZENIE DŹWIGOWE + jednorazowo 800 zł kosztów manipulacyjnych za rozładunek i ponowny załadunek. Koszty magazynowania zostaną rozliczone na podstawie dodatkowej faktury VAT wystawionej na ZAMAWIAJĄCEGO.

Dostawa urządzeń dźwigowych do magazynu wykonawcy upoważnia Wykonawcę do sporządzenia jednostronnego protokołu dostawy Urządzeń Dźwigowych i wystawienia faktury VAT po dostawie.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7

Dodanie do umowy zapisu:

„W ramach UMOWY XXXXXXXXXXXX zapewnia asystę specjalisty ds. technicznych na etapie odbiorów PSP, PINB, PPIS, prób wewnętrznych na budowie w ilości do 4 wizyt, przy czym czas trwania jednej wizyty nie przekroczy 4 godzin. ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić dodatkową wizytę specjalisty XXXXXXXXXXXX za opłatą 250 zł/h netto. O konieczności zapewnienia ww. asysty ZAMAWIAJĄCY poinformuje XXXXXXXXXXXX z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie asysty specjalisty ds. technicznych na etapie odbiorów PSP, PINB, PPIS, prób wewnętrznych na budowie, jednak nie wyraża zgody na zlecenie dodatkowej wizyty za opłatą.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.