



Podlaskie
GMINA CZYŻEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36
NIP 722-159-05-41; REGON 450670166
RG.271.2-2.2024



Czyżew, 2024-05-13

**Wykonawcy postępowania
RG.271.2.2024**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, stosownie do treści art. 275 ust. 2 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. :
„**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnem**”
Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamowienia.gov.pl pod nr 2024/BZP 00304335/01 z dnia 2024-04-26

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 1

W PFU jest zapis : Orurowanie II stopnia filtracji zostało już wykonane ze stali nierdzewnej i ta część instalacji uzdatniania wody nie wymaga wymiany rur, a jedynie wymiany złoża.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania jak poniżej :
Jakiego rodzaju złoża filtracyjne są obecnie zasypane na II stopniu filtracji ?

Wyjaśnienie

Warstwy filtracyjne filtrów na II stopniu filtracji (od płyty filtracyjnej, czyli od dołu):

- I warstwa podtrzymująca: złożo kwarcowe, granulacja 4-8 mm, h =15 cm,
- II warstwa podtrzymująco-filtracyjna: złożo kwarcowe, granulacja 2-4 mm, h = 15 cm,
- III warstwa filtracyjna: masa katalityczna DEFEMAN, granulacja 2-4 mm, h = 60 cm,
- IV warstwa filtracyjna: złożo kwarcowe, granulacja 0,8-2,0 mm, h = 50 cm.

Zapytanie 2

Czy w tym złożo w tym zadaniu wymieniamy złożo na I stopniu filtracji a jeśli tak to jakie są zasypane?

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie przez Państwa odpowiedzi + 3 dni robocze.

Wyjaśnienie

Na I stopniu filtracji nie ma konieczności wymiany złożeń.

Zamawiający przychyliła się do wniosku o przedłużenie terminu składania ofert.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1605 ze zm. zwanej dalej PZP), Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Punkt 6.5 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

6.5 Zamawiający:

- 1) dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej,
- 2) dopuszcza możliwość sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 PZP, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

Nowy termin składania ofert stanowi dzień **21 maja 2024** godz. 9.00

Otwarcie ofert odbędzie się 21 maja 2024r o godz. 10.00

W związku w powyższym zmienia się termin związania ofertą na dzień 19.06.2024r

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Franciszek Kuczewski

.....
podpis osoby upoważnionej