

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

INNE ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIĄC ZAMKNIĘCIE POJAZDU
zgodnie z PN-EN-1846-2 wymogowy skręt wynosi 9,5m.
Dla zawężenia w kształcie litery L, dla samochodu ciężkiego miejskiego (S)
No podstawie §12 ust.9 Rozporz. MSWiA z 24.07.2009 (Dz. Nr 124 poz.1030
Brama szer. 5m

Obwód zespołu budynków = 156m
Zosięg od strony projektowanej
drogi = 44m = 32%
Drzewa do usunięcia

LEGENDA

- granica działki
- wejście do budynku
- klatka schodowa
- teren utwardzony
- droga pożarowa
- prof. droga pożarowa
- dojeżdże do wejścia do budynku
- ściana oddzielenia poz.
- hydrant zewnętrzny

KOMENDA WOJEWÓDZKA
WYDZIAŁ KULTURY, REZERWACYJNY
W WARSZAWIE
WZ.56.85.403.5 20.01.21

Objekt:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 PŁOCK, UL. WALECZNYCH 20
Temat:	Ekspertyza techniczna w trybie par.2 ust. 3a rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z późn. zm)
Opracował:	mgr inż. Henryk Barchowski dec. nr 314/9 Centr. Ref. Rzecz. Bud.
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500 NR RYS. 1

