

## WYJAŚNIENIE

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.06.2024 r.

sprawa: IRG.271.2.2024.IRG

Ogłoszenie 2024/BZP 00374867/01 z dnia 2024-06-20 „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój

Zgodnie a art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 pkt. 1, 7, 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Pytanie Nr 1:

1. W załączonym projekcie technicznym przyjęto technologię oczyszczalni ścieków opartą na SBR, w związku z powyższym zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne, oczyszczalnię pracującą w technologii złoź obrotowych, które wykazują niższe zużycie energii elektrycznej, mniejszy stopień skomplikowania i awarii, koszty serwisu?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, oczyszczalnię pracującą w technologii złoź obrotowych, które wykazują niższe zużycie energii elektrycznej, mniejszy stopień skomplikowania i awarii, jak również mniejsze koszty serwisu.

BURMISTRZ  
*Barłomiej Wróbel*