



## URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82  
kunice@kunice.pl  
www.kunice.pl

Kunice, dnia 29 maja 2024r.

**Wykonawcy biorący udział**  
w postępowaniu

**„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kunice wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer postępowania: ZP.271.9.2024 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00337383/01 z dnia 23.05.2024r.**

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania do SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 *ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.)* Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość w instalacji do 50kW zamontowanie jednego inwertera 50kW zamiast 2 inwerterów o mocy 22kw.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza przy małych instalacjach montaż falowników z magazynami niskonapięciowymi?  
Magazyn wysokonapięciowy potrzebuje minimum 3 moduły o pojemności 5kWh każdy, czyli minimum 15kWh.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza montażu falowników z magazynami niskonapięciowymi.

Pytanie nr 3:

Czy uzgodnienia p.pożarowe są po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego ?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zgodnie z §1 ust.6 lit a) projektu umowy (zał . nr 6 do SWZ ) do Wykonawcy należy obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, sprawdzeń w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej ( przedmiotu zamówienia) - w tym uzgodnień p.pożarowych.

Pytanie nr 4:

Jakie są moce przyłączeniowe obiektów ?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

PFU zawiera niezbędne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia. W załącznikach nr 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 w punktach 1 (tabele) podane są wartości mocy umownych dla poszczególnych obiektów.

Moce projektowanych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczają wartości podanych w PFU mocy umownych przedmiotowych obiektów. Dla zadania nr 1 dla którego moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej przewyższa moc umowną załączono warunki przyłączenia dla zwiększenia mocy przyłączeniowej - Przedszkole Kunice ul. Przedszkolna 2.zał. nr 1.3 do PFU. Zamawiający nie posiada informacji dotyczących mocy przyłączeniowych pozostałych obiektów.



## URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82  
kunice@kunice.pl  
www.kunice.pl

### Pytanie nr 5:

Jaka jest klasa gruntów w lokalizacji gdzie będzie montowana instalacja naziemna?”

### Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiający łącznie z odpowiedzią przekazuje mapkę z danymi dotyczącymi klas gruntu.

**Zmawiający nie zmienia terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą.**

*Podpisal:*

*Krzysztof Bładziński*

*Wójt Gminy Kunice*

[---]