



Reguły, 2 kwietnia 2025 r.

Gmina Michałowice

ZP.271.1.9.15.2025

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.271.1.9.2025 pn. „**Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi**”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w dniach 26.03.2025 r., 27.03.2025 r. oraz 31.03.2025 zostały złożone do ww. postępowania.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie w ramach doświadczenia tj 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 300 (trzystu) metrów każda, z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wraz z budową systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający w ramach nawierzchni z kostki betonowej wymaga drogi o nawierzchni z kostki betonowej czy jednak dopuszcza dowolną drogę np z nawierzchni asfaltowej a w ramach kostki betonowej dopuszcza chodniki i zjazdy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie uznaje roboty obejmującej wykonanie nawierzchni asfaltowej jako roboty spełniającej warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej odnoszący się do doświadczenia Wykonawcy.

Pytanie 2:

Według naszej najlepszej wiedzy obecnie oferowane systemy retencyjno-rozsączające (skrzynki) nie posiadają kanału krzyżowego o szerokości 500mm. Prosimy o określenie minimalnej, dopuszczalnej średnicy kanału inspekcyjnego krzyżowego w skrzynkach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie określa minimalnej średnicy dla kanałów inspekcyjnych, jednocześnie wymaga się aby średnice otworów inspekcyjnych pozwalały na swobodne operowanie podczas inspekcji kamerą oraz swobodne operowanie systemem ciśnieniowego oczyszczania zbiorników.

Pytanie 3:

Dla systemów retencyjno-rozsączających od 2019 roku funkcjonuje norma PN-EN 17152-1 która dla tych

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

adres eDoręczeń

AE:PL-39843-49542-WBVCT-39

sekretariat@michalowice.pl

Tel: 22 350 91 91

rozwiązań nakazuje określenie wytrzymałości długotrwałej. Dopiero ten parametr gwarantuje minimum 50-cio letnią trwałość, żywotność skrzynek rozsączających. Takie podejście znajduje również odzwierciedlenie w jednostkach wydających KOT (Krajową Ocenę Techniczną) np: IBDiM (Instytut Budowy Dróg i Mostów) czy ITB (Instytut Techniki Budowlanej). Prosimy o określenie wytrzymałości długotrwałej dla skrzynek retencyjno-rozsączających.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa wytrzymałości długotrwałej dla skrzynek ret.-rozs. Wszelkie materiały przewidziane do wykorzystania przy realizacji inwestycji powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ich przeznaczeniem na podstawie przepisów szczególnych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający uzna Warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem na remont placu wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej gr. 10 cm powierzchni 7000 m² (wymiana całej konstrukcji nawierzchni placu i drogi dojazdowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej (odwodnienie placu)?

Pytanie 5:

Czy Zamawiający uzna Warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeśli wykonawca wykaże się doświadczeniem na naprawę placu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm powierzchni 6300 m² (wymiana całej konstrukcji nawierzchni placu) wraz z budową kanalizacji deszczowej (odwodnienie placu)?

Odpowiedź (łącznie na pytania 4 i 5):

Zamawiający odnosząc się do pytania informuje, że modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej odnoszący się do doświadczenia wykonawcy. Warunek ten otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i/lub wykonuje należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej:

- 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 300 (trzystu) metrów każda, z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wraz z budową systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej

Lub

- 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie placu składowego, placu postojowego lub parkingu o powierzchni co najmniej 6000m² (sześciu tysięcy) metrów kwadratowych, z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wraz z budową systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

W przypadku robót wykonywanych/będących w trakcie realizacji na doświadczenie, których Wykonawca się powołuje, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część wykonywanego zamówienia zakresem ilościowym spełni wymogi przedmiotu zamówienia, a Wykonawca przedstawi dowód, iż realizuje zamówienie należycie.

Pytanie 6:

Czy Wykonawca przed zawarciem umowy ma dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy czy kosztorys uproszczony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ rozdział XXI ust.7 pkt 2) Wykonawca przed zawarciem umowy ma dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni należy użyć kostki betonowej tzw. przemysłowej Holland lub Behaton.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę typu Behaton.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej na jezdni, chodnikach, zjazdach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kolory kostki betonowej to:

Jezdnia: Behaton szary

Zjazdy: Behaton grafitowy

Chodniki: Holland szary

Pytanie 9:

Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie trawników? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w dokumentacji tereny zdegradowane należy zahumusować na gł. 15cm oraz obsiać trawą. Teren zielony wyniesie ok. 680m².

Pytanie 10:

Czy trawniki podlegają pielęgnacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres prac dotyczący terenów zielonych został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania projektowego.

Pytanie 11:

Prosimy o wskazanie, które pozycje przedmiarowe uwzględniają rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wychodzących poza zakres robót drogowych (skrzyżowanie ulic) ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien oszacować powierzchnię do odtworzenia na podstawie długości kanalizacji do wykonania poza projektowaną nawierzchnią przyjmując warstwy odtwarzanej nawierzchni jak dla jezdni projektowanej.

Pytanie 12:

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie zaznaczonych na planie SOR progów zwalniających? – prosimy o przedmiary robót oraz podanie z jakiego materiału mają być wykonane progi zwalniające.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać progi w technologii kostki betonowej, wyniesienie wykonać poprzez zwiększenie grubości podbudowy. Należy, zgodnie z projektem SOR wykonać 5 progów U-16a o wymiarach zgodnych z załącznikiem do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH. Progi należy odsunąć od krawędzi jezdni o 20cm.

Pytanie 13:

Czy przy progach zwalniających należy zamocować PEO? – prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zamocowania PEO przy progach zwalniających.

Pytanie 14:

Czy warstwa stabilizacji cementem ma być wykonana jako gotowa mieszanka przywieziona z wytwórni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwa stabilizacji cementem ma być wykonana jako gotowa mieszanka przywieziona z wytwórni.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści do wbudowania kostkę betonowa, obrzeża, oporniki i krawężniki betonowe o standardowej nasiąkliwości nie większej niż 6%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagana nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków poprzez modyfikację warunku udziału w postępowaniu:

Rozdział VII „Warunki udziału w postępowaniu”

Pkt 4) Zdolność techniczna lub zawodowa ppkt a) doświadczenie Wykonawcy

Jest:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i/lub wykonuje należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej:

- 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 300 (trzystu) metrów każda, z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wraz z budową systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej

Zamawiający zmienia treść na:

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i/lub wykonuje należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej:

- 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 300 (trzystu) metrów każda, z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wraz z budową systemu odwodnienia w postaci

kanalizacji deszczowej

Lub

• 1 robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie placu składowego, placu postojowego lub parkingu o powierzchni co najmniej 6000m² (sześciu tysięcy) metrów kwadratowych, z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej wraz z budową systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

W przypadku robót wykonywanych/będących w trakcie realizacji na doświadczenie, których Wykonawca się powołuje, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część wykonywanego zamówienia zakresem ilościowym spełni wymogi przedmiotu zamówienia, a Wykonawca przedstawi dowód, iż realizuje zamówienie należycie.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

Rozdział XII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **16.05.2025 roku**.

Rozdział XVI „Miejsce i termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **17.04.2025r do godz. 12:30**.

Rozdział XVII „Termin otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.04.2025r. o godzinie 13:00**, poprzez odszyfrowanie ofert.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informację na platformie zakupowej.

Z poważaniem,
z up. Wójta
Sekretarz Gminy Michałowice
/-/
Wojciech Grzeniewski

Sprawę prowadzi: Maksymilian Manarczyk
Stanowisko: Podinspektor ds. zamówień publicznych
Tel: 22 350 91 91 wew. 331
e-mail: m.manarczyk@michalowice.pl

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowany przez Wójta. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora: <https://www.michalowice.pl/rodo>