











BUDYNEK A + B

LEGENDA:

<b>KU - KUCHNIA</b>  <b>K1-Ø160</b> 	Wylaw kuchnia/aneks, Kratki wylawne higrosterowane HARMANN MILA HY+ 20/60, 125mm, Ø125	<b>OK - OKAP</b>  <b>O1-Ø200</b> 	Wylaw okap: - kłapa zwrotna z magnetycznym domknięciem FROGG 125 - regulator CVD-R 03 (180m3/h)
<b>EA - ŁAZIENKA</b>  <b>LF/M-R 60/30</b>  <b>Ł1-Ø125</b> 	Wylaw łazienka. Wentylator dwubiegowy Limodor do montażu podtynkowego, wylot skierowany do tyłu: LF/M-R 60/30 HARMANN - zakres wydajności: ~30 m3/h- bieg niższy- praca ciągła, ~60 m3/h- bieg wyższy- po włączeniu oświetlenia + moduł opóźnienia czasowego C-NR/7 Qel=11W	  	Nawiewnik okienny: QAIR 501; V=30m3/h dP=10Pa  Kratka transferowa u dołu drzwi o pow. min. 220cm2

Uwagi:  
- pionowy wentylacyjny wylawny (okap, kuchnia, łazienka)  
należy izolować wełną mineralną gr. 20mm w ostonie folii aluminiowej.

Opracowanie projektu:	INŻBUD Michał Pogorzelski ul. Wyzwolenia 8a 89-506 Kęsowo tel. 668 119 528		faza Proj. techniczna - wykonawczy
Temat rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT I PIĘTRA		skala 1:100
projektant specjalności sanitarnej:	mgr inż. SEBASTIAN GWARNY uprawnienia projektowe nr POM/0287/PBS/15	podpis	numer rysunku WM02
sprawdzający specjalności sanitarnej:	mgr inż. JAKUB GORLIK uprawnienia projektowe nr POM/0052/PWOS/10	podpis	
Temat projektu:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKU MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A+B dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratońska 89-520 Gostycyn, obręb: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn		23.03.2023 r