



BUDYNEK A + B

- 1: Zbiornik buforowy SG(B)800
Ø900 średnica wewnętrzna
Ø1060 średnica zewnętrzna
waga: 385kg
pojemność magazynowa: 910l
pow. wężownicy: 9m² / poj. wężownicy: 76l
moc wężownicy 50/10/45°C: 62kW
zasilanie/powrót wężownicy: 2"
8x króciec - woda kotłowa: 6/4"
3x mufa pod osłonę czujnika 1/2"
+ Grzałka elektryczna 18kW 3~400V na flanszy Ø280mm
- 2: Naczynie wzbiorcze o poj. 300l
Ø634 H=1092 R1"
- 3: Pompa elektroniczna 40-120F Qel(max)=400W 1~230V
- 4: Moduł nadzoru serwisowego KAI-01ZNS



Opracowanie projektu: INŻBUD Michał Pogorzelski ul. Wyzwolenia 8a 89-506 Kęsowo tel. 668 119 528		faza Proj. techniczna - wykonawczy	
Temat rysunku: INSTALACJA OGRZEWANIA RZUT III PIĘTRA		skala 1:100	
projektant specjalności sanitarnej:	mgr inż. SEBASTIAN GWARNY uprawnienia projektowe nr POM/0287/PBS/15	podpis	numer rysunku C004
opracowujący specjalności sanitarnej:	mgr inż. JAKUB GORLIK uprawnienia projektowe nr POM/0052/PWOS/10	podpis	
Temat projektu: BUDOWA DWÓCH BUDYNKU MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A+B dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratońska 89-520 Gostycyn, obrob: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn		23.03.2023 r	