

BUDYNEK A + B

LEGENDA:

KU – KUCHNIA K1–ø160	Wywiew kuchnia/aneks, Kratki wywiewne higrosterowane HARMANN MILA HY+ 20/60, 125mm, ø125	OK – OKAP O1–ø200	Wywiew okap: – klapa zwrotna z magnetycznym domknieciem FROGG 125 – regulator CVD–R 03 (180m3/h)
ŁA – ŁAZIENKA LF/M–R 60/30 Ł1–ø125	Wywiew łazienka. Wentylator dwubiegowy Limodor do montażu podtynkowego, wylot skierowany do tyłu: LF/M–R 60/30 HARMANN – zakres wydajności: ~30 m3/h– bieg niższy– praca ciągła, ~60 m3/h– bieg wyższy– po włączeniu oświetlenia + moduł opóźnienia czasowego C–NR/7 Qel=11W	NO	Nawiewnik okienny: QAIR 501; V=30m3/h dP=10Pa
		KR	Kratka transferowa u dołu drzwi o pow. min. 220cm2

Uwagi:
–piony wentylacyjne wywiewne (okap, kuchnia, łazienka)
należy izolować wełną mineralną gr. 20mm w osłonie folii aluminiowej.

Opracowanie projektu:	*INŻBUD Michał Pogorzelczyk* *ul. Wyzwolenia 8a* *89–506 Kęsowo* *tel. 668 119 528*	faza *Proj. techniczno – wykonawczy*
Temat rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT II PIĘTRA	skala *1:100*
projektant specjalności sanitarnej:	mgr inż. SEBASTIAN GWARNY *uprawnienia projektowe nr POM/0287/PBS/15*	podpis
sprawdzający specjalności sanitarnej:	mgr inż. JAKUB GORLIK *uprawnienia projektowe nr POM/0052/PWOS/10*	podpis
		numer rysunku WM03
Temat projektu:	BUDOWA DWÓCH BUDYNKU MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A+B *dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Marałońska 89–520 Gostycyn,* *obręb: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn*	*23.03.2023 r*