

Chmielno, 09.09.2022 r.

RZP.271.9.2022/DS

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na Dostawę i montaż dźwigu oraz platformy schodowej wraz z przygotowaniem dokumentacji do odbioru UDT do szkół podstawowych z terenu gminy Chmielno w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp:

Pismo z dnia 19.08.2022 r.

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisków w OPZ. W treści minimalnych wymagań dźwigu widnieje zapis o podszybiu 1100mm, a w "rysunki techniczne dźwig" widnieje informacja o zaniżonym podszybiu o wysokości 500mm. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, która wartość podszybia jest prawidłowa.

Odpowiedź nr 1: *Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość podszybia zawarta jest w opisie przedmiotu zamówienia i wynosi 1100mm. Rysunki techniczne dźwigu stanowią jedynie informację poglądową.*

Wójt Gminy

Michał Melibruda