

UZGODNIENIE SIECIOWE

Uzgodnienie z G.EN.GAZ ENERGIA ws gazociągu g160 znajdującego się w obrębie km 1+470 i zjazdu Z8-Z9 – uzgodnienie odrębnym trybem.

W obrębie występowania gazociągu prace prowadzić ze szczególną ostrożnością i bezpośrednio pod nadzorem stosownej osoby z ramienia Wykonawcy.

Roboty ziemne na poziomie podłoża prowadzić w sposób adekwatny do występującego zagrożenia. W odniesieniu do proj. niwelety drogi nie należy zaniżać się poniżej stanu obecnego podłoża a zaleca się jego wypiętrzenie poprzez wykonanie nasypu o grubości minimalnej 10cm (wskazanie rys. PPD). Zagęszczanie podłoża oraz warstw konstrukcyjnych należy wykonywać statycznie bez wibracji. Wszelkie roboty pozostałe w obrębie gazociągu prowadzić ze szczególną ostrożnością i pod stałym nadzorem kierownika budowy lub robót.

Wszelkie Prace prowadzić w zgodności z Uzgodnieniem gestora sieci, które są w posiadaniu Zamawiającego / Inwestora.