

STOEN Operator Sp. z o.o.

Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej

Nr rejestru NI-U / 1029 / 2023

Niniejszy egzemplarz projektu w zakresie
urządzeń sieciowych został uzgodniony
z uwagami.

Sprawdzono pod względem

zgodności z technicznymi

warunkami przyłączenia

1. Prace powinna wykonać firma posiadająca uprawnienia do wykonywania robót elektrycznych potwierdzone przez STOEN Operator Sp. z o.o.
2. Realizacja prac w terenie pod nadzorem Inspektora NI-I (Nadzór nad Realizacją Inwestycji Przyłączeniowych). Zlecenie nadzoru należy kierować do Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja ul. Rudzka 18 w Warszawie, 1p.
3. Kable układać zgodnie z warunkami technicznymi nr WT-2002/STOEN-02 STOEN Operator Sp. z o.o.
4. Kable przed zasypaniem zgłosić do wstępnego odbioru technicznego w Wydziale Nadzór nad Realizacją Inwestycji Przyłączeniowych (NI-I) ul. Rudzka 18 III.p w Warszawie
5. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną wraz z wykazem współrzędnych zinwentaryzowanych kabli i urządzeń oraz odpowiednie dokumenty formalno prawne.
6. Materiały z demontażu zdać do magazynu EON Polska
7. Uzgodnienie dotyczy urządzeń STOEN Operator Sp. z o.o.
8. Uzgodnienie ważne wraz z porozumieniem w sprawie przebudowy spisany z STOEN Operator Sp. z o.o.
9. Projekt uzgodniony pod względem technicznym.
Przyłączenie wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej nastąpi po uzyskaniu wszelkich decyzji i uzgodnień związanych z usunięciem kolizji na STOEN Operator Sp z o.o.
10. Prawo do dysponowania terenem do celów budowlanych potwierdzić w Regulacja Praw na Nieruchomości i Relacje Zewnętrzne NI-N. oswiadczenia.nieruchomosci@stoen.
11. Do dokumentacji technicznej dołączyć oświadczenie o prawie do terenu wraz z załącznikami potwierdzającymi to prawo - zaakceptowane przez Wydział Regulacja Praw na Nieruchomości i Relacje Zewnętrzne NI-N.
12. W celu uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem prawnym wraz z uzgodnioną w STOEN Opereator Sp. z o.o. dokumentacją techniczną wykonać i dostarczyć dodatkowy rysunek - projekt zagospodarowania terenu na tle nowego podziału działek.

Uzgodnienie ważne do dnia 12/09/2025

Niniejszy egzemplarz projektu podlega
przedstawieniu na komisję odbiorczą
urządzeń sieciowych

Warszawa, dnia 12/09/2023

UWAGA: Przed rozpoczęciem robót

ponownie potwierdzić aktualność inwentaryzacji

w Wydz. Zarządzanie Danymi Sieciowymi DM-DO