



RZECZPODZIAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Paweł Jusinski, nr upr. 698/2020

Konarzycę: 14.04.2024

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej

bez uwag
sprawdzon
z uwagami:

UWAGA

1. Przewody DC układane w rurach giętkich UV fi 25mm
2. Przewody AC układane w korytach kablowych KGJ50 mocowane na uchwyty betonowym w tworzywie KM53
3. Falownik wyposażony w zabezpieczenia przed pracą wyśpową.
4. Instalacja w całości zlokalizowana poza strefą pożarową budynku.
5. Rozpatrywać wraz z częścią opisową.

ZUT				ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MACIEJ GŁAZA	
Inwestor				82-500 KWIŹDZIN, UL. KOCHANOWSKIEGO 22, tel. +48 800 22 50 50, e-mail zut@o2.pl	
Temat				GMINA GARDEJA UL. KWIŹDZYŃSKA 27, 82-520 GARDEJA	
Adres				BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ O MOCY 30,6 kWp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WANDOWIE	
Nazwa rys				WANDOWO 60, 82-520 GARDEJA	
Nr umowy				TRASY LINII KABLOWYCH NA DACHU SZKOŁY	
Opracował				33 / 2024	
Projektant				Tech. Jerzy Głaza 12/EL/76	
				Inż. Maciej Głaza 24/1/Gd/2022	
				E-01	