



UWAGA

1. Przewody DC układane w rurach giętkich UV fi 25mm
2. Przewody AC układane w korytach kablowych KGJ50 mocowane na uchwycie betonowym w tworzywie KM53

ZUT ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MACIEJ GLAZA 82-500 KWIDZYN, UL. KOCHANOWSKIEGO 22, tel. +48 600 22 80 90, e-mail zut@o2.pl			
Inwestor GMINA GARDEJA UL. KWIDZYŃSKA 27, 82-520 GARDEJA			
Temat BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 30,6 kWp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WANDOWIE			
Adres WANDOWO 60, 82-520 GARDEJA			
Nazwa rys ROZMIESZCZENIE PANELI NA DACHU HALI SPORTOWEJ			
Nr umowy 33 / 2024		Nr PB 12 / 2024	
Opracował tech. Jerzy Glaza 12/EL/76	Podpis	Data 04 - 2024	Nr rys
Projektant inż. Maciej Glaza 241/Gd/2002	Podpis	Skala	E-03