



UWAGA

1. Przewody DC układane w rurach giętkich UV fi 25mm
2. Przewody AC układane w korytach kablowych KGJ50 mocowane na uchwycie betonowym w tworzywie KM53

ZUT		ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MACIEJ GLAZA	
		82-500 KWIDZYN, UL. KOCHANOWSKIEGO 22, tel. +48 600 22 80 90, e-mail zut@o2.pl	
Inwestor	GMINA GARDEJA UL. KWIDZYŃSKA 27, 82-520 GARDEJA		
Temat	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 30,6 kWp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WANDOWIE		
Adres	WANDOWO 60, 82-520 GARDEJA		
Nazwa rys	TRASY LINII KABLOWYCH NA DACHU SZKOŁY		
Nr umowy	33 / 2024	Nr PB	12 / 2024
Opracował	tech. Jerzy Glaza 12/EL/76	Podpis	Data 04 - 2024
Projektant	inż. Maciej Glaza 241/Gd/2002	Podpis	Skala ----
			E-01