



#### UWAGA

1. Przewody DC układane w rurach giętkich UV fi 25mm
2. Przewody AC układane w korytach kablowych KGJ50 mocowane na uchwycie betonowym w tworzywie KM53

<b>ZUT</b> ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MACIEJ GLAŻA 82-500 KWIDZYN, UL. KOCHANOWSKIEGO 22, tel. +48 600 22 80 90, e-mail zut@o2.pl				
Inwestor	GMINA GARDEJA UL. KWIDZIŃSKA 27, 82-520 GARDEJA			
Temat	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 30,6 kWp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARDEI			
Adres	GARDEJA UL. SPORTOWA 1			
Nazwa rys	TRASY LINII KABLOWYCH NA DACHU SZKOŁY			
Nr umowy	32 / 2024			Nr PB 11 / 2024
Opracował	tech. Jerzy Glaza	12/EL/76	Podpis	Data 04 - 2024
Projektant	inż. Maciej Glaza	241/Gd/2002	Podpis	Skala ----
				Nr rys E-01