



RZECZPOZNANCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Paweł Jasiński, nr wp. 698/2020

Komunykacja, ...
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej

bez uwag z uwagami:

Stwierdzam

UWAGA

1. Przewody DC układane w rurach giekich UV fi 25mm
2. Przewody AC układane w korytach kablowych KGJ50 mocowane na uchwyty betonowym w tworzywie KM53
3. Falownik wyposażony w zabezpieczenia przed pracą wyspową.
4. Instalacja w całości zlokalizowana poza strefą pożarową budynku.
5. Rozpatrywać wraz z częścią opisową.

ZUT					ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MACIEJ GŁAZA				
Inwestor					82-500 KWIŹDZYN, UL. KOCHANOWSKIEGO 22, tel. +48 800 22 80 80, e-mail: zut@zcl.pl				
Teren					GMINA GARDEJA UL. KWIŹDZYŃSKA 27, 82-520 GARDEJA				
Adres					BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ O MOCY 30,6 kWp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARDEI				
Nazwa rys					GARDEJA UL. SPORTOWA 1				
Nr umowy					TRASY LINII KABLOWYCH NA DACHU SZKOŁY				
Opracował					32 / 2024				
Projektant					inż. Maciej Głaza 241/Gd/2002				
Data					04 - 2024				
Stan					---				
Nr rys					11 / 2024				
E-01									