

Bydgoszcz, dnia 15.01.2024r.

WEO24E007976

K2400013073

Łukasz Śpica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Dotyczy: Przebudowy ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy

W odpowiedzi na ww. pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że w odniesieniu do urządzeń należących do ENEA Operator Sp. z o.o. budowa pieszo-jezdni w śladzie ul. Strzegowskiej w Bydgoszczy będzie możliwa po spełnieniu poniższych warunków:

1. Pod projektowaną pieszo-jezdnią należy istniejące kable nn-0,4kV osłonić rurami dwudzielnymi koloru niebieskiego o średnicy 110mm;
2. Przed przystąpieniem do prac na urządzeniach ENEA Operator Sp. z o.o. należy wystąpić do RD Bydgoszcz z wnioskiem o dopuszczenie do pracy – koszty dopuszczenia ponosi Wnioskodawca;
3. Przed zasypianiem zgłosić do sprawdzenia technicznego zabezpieczenie kabli;
4. Zabezpieczenie kabli wykona firma posiadająca odpowiednie uprawnienia;
5. Wykonanie powyższego kosztem i staraniem własnym;
6. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
Dział Inżynierii Elektroenergetycznej
Kierownik
Łukasz Kupski

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Sprawę prowadzi:

Patryk Zintek
tel. +48/052/3131869
e-mail: patryk.zintek@operator.enea.pl