

17.11.2023



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0289/2023

Bydgoszcz, 30.06.2023 r.

Pani
Barbara Wojcieszko
ul. Spacerowa 39
85-386 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunków technicznych dla przebudowy układu drogowego ulicy Strzegowskiej dz. nr 198/2, obręb 035 w Bydgoszczy.

W związku z planowaną przebudową układu drogowego ulicy Strzegowskiej należy zachować następujące wymagania:

1. Utrzymać dotychczasowe przykrycie sieci i przyłączy wodociągowych.
W przypadku zmiany niwelety terenu należy wystąpić do MWiK - sp. z o. o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na ich przebudowę.
2. Przewidzieć wykonanie regulacji wysokościowej armatury wodociągowej zlokalizowanej w obrębie planowanej przebudowy, tj. dostosowania długości trzpieni zasuw, wysokości usytuowania hydrantów przeciwpożarowych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz regulacji wysokościowej skrzynek do zasuw i hydrantów, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
3. Dokonać wymiany skrzynek do zasuw i hydrantów zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki o klasie obciążenia D400.
4. Przewidzieć wymianę włączów na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejącej kanalizacji deszczowej – 1 szt. oraz sanitarnej – 4 szt. w obrębie inwestycji drogowej oraz dokonać ich regulacji wysokościowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni za pośrednictwem pierścieni dystansowych systemowych żelbetowych lub z tworzywa sztucznego łączonych na klej.
5. Słupy oświetleniowe (lub ich fundamenty) lokalizować w odległości min. 1,00 m od uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego.
6. Projektowane krawężniki lokalizować poza istniejącymi włączami do studni rewizyjnych na kanałach deszczowych i sanitarnych oraz poza istniejącymi hydrantami i zasuwami na sieci i przyłączach wodociągowych.
7. Powiadomić pisemnie MWiK - sp. z o. o. na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
8. Prace na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych będących w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa należy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem Zakładu Sieci Wodociągowej MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-821) , Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-811) oraz Zakładu Sieci Kanalizacji Deszczowej (tel. 52 58-60-818).

Po zakończeniu prac uzyskać od Zakładów Eksploatacyjnych MWiK - sp. z o. o. pozytywne pisemne protokoły odbioru wykonanych robót.

Przed przystąpieniem do przebudowy układu drogowego powiadomić Zakłady eksploatacyjne MWiK - sp. z o. o. celem dokonania oceny stanu technicznego istniejącej armatury i uzbrojenia wod. - kan.

W przypadku wykonania nawierzchni drogowej jako szczelnej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do MWiK - sp. z o. o. o z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

W sprawie określenia wytycznych dotyczących zaprojektowania i wykonania wpustów ulicznych oraz przykanalików od wpustów należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174a).

Na odprowadzanie wód opadowych oraz przebudowę i regulację uzbrojenia wod. - kan. należy opracować projekt branży sanitarnej przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z o. o. należy przedłożyć projekt branży sanitarnej oraz do zaopiniowania projekt branży drogowej z określeniem rzędnych projektowanej niwelety nawierzchni drogowej.


W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem wod. - kan. (nie wykazany w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazany błędnie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wiąże się z możliwością wypłycenia lub przegłębienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o. o.

Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 BYDGOSZCZ
3. PW
4. PK
5. PKD
6. RT/RK a/a
tel. 52 58-60-964

~~Członek Zarządu~~
~~mgr inż. Włodzisław Smoczyński~~



Z zgodnością z oryginałem
podpis
data 11.07.2023 r.