Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. budowę drogi wewnętrznej na dz. nr geod. 309 i 509 w miejscowości Baciki Średnie gm. Siemiatycze względem napowietrznych linii nN i SN z nieizolowanymi przewodami roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN na następujących warunkach:

1) Zachować wymogi BHP podczas prowadzenia robót budowlanych, a w razie braku takiej możliwości linię wyłączyć spod napięcia na czas wykonywania robót. Warunki i możliwość wyłączenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.
2) Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 1,5m od linii kablowych ziemnych i od słupów linii napowietrznych wykonywać ręcznie.
3) Zachować wysokości zawieszenia przewodów linii napowietrznych względem proj. nawierzchni terenu zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998.
4) Linie kablowe krzyżowane trasą projektowanych zjazdów zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia braku istniejących osłon lub przedłużyć istniejące rury osłonowe zgodnie z normą N SEP-E-004.
5) Zachować głębokość ułożenia kablowych linii ziemnych względem docelowego poziomu nawierzchni (w razie konieczności zagłębić) zgodnie z normą N SEP-E-004.
6) Prace związane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywać pracownicy posiadający upoważnienie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, po uprzednim wyłączeniu ich spod napięcia na zasadach jak w pkt.1).
7) Termin rozpoczęcia robót w zbliżeniu do linii kablowej zgłosić w tutejszym Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.
8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń ponesie Inwestor inwestycji podstawowej.

Bielsk Podlaski, dn. 29.09.2022r.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski ul. Niepodległości 11
Kardczuk Krzysztof

Legenda:

- istniejące granice działek ewidencyjnych/linia rozgraniczająca teren inwestycji
- granica opracowania
- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm zatopiony h=0cm
- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
- projektowana jezdnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
- projektowana jezdnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
- projektowane pobocze z mieszanki niezwiązanej
- projektowane zjazdy i dojścia do posesji z mieszanki niezwiązanej
- istniejący zjazd z kostki betonowej do regulacji wysokościowej
- 2.0% projektowane pochylenia poprzeczne
- zabezpieczenie kabla rurą osłonową dwudzielną typu AROT 110 PS
- rozbiórka istniejących obiektów budowlanych
- grupa krzewów/podrostów drzew do usunięcia
- P-1 lokalizacja i nr przekroju normalnego

Inwestor
Wójt Gminy Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze

Wykonawca
AC - RoadPlan Adrian Chojnowski
ul. Pohulanka 3A/88, 03-890 Warszawa
NIP: 9222900364, tel. 667-590-675

Faza
PROJEKT BUDOWLANY

Temat
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat
Budowa drogi wewnętrznej na działkach numer 309, 509 w miejscowości Baciki Średnie, gm. Siemiatycze.

Branża	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
drogi	Projektant	mgr inż. Tomasz Czmut	MAZ/0363/PBD/21	
drogi	Sprawdzający	mgr inż. Adrian Chojnowski	LUB/0006/PWBD/17	

Nazwa rysunku	Nr rysunku
Projekt zagospodarowania terenu	2022-05_PZT-S-01

Data	Skala	Nr rewizji
08.2022	1:500	---