

Gostyń, dnia 04.04.2025 r.

Dotyczy sprawy: WI.272.2.6.2025

**Do  
Wszystkich Wykonawców**

### **WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice - Ludwinowo”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Kosztorys ofertowy poz.43d.5.6 prosimy o zamieszczenie SST na siatkę do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

**Odpowiedź:** Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowych przed spękaniem odbitymi w związku z „Ulepszeniem nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice – Ludwinowo” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

#### **Pytanie nr 2**

Kosztorys ofertowy poz.28 d.4.1 prosimy o podanie grubości koryta.

**Odpowiedź:** Określając głębokość koryta pod konstrukcję nawierzchni należy zsumować następujące pozycje z przedmiaru:

- poz. nr 34 - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm,
- poz. nr 35 - Warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, pielęgnowane piaskiem i wodą,
- poz. nr 36 - Podbudowa zasadnicza z BA AC22P dla KR3, gr. 7 cm.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **11.04.2025 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **11.04.2025 r. o godz. 9:30**.

**z up. Zarządu Powiatu  
(-) Milena Bożyńska  
Główny specjalista**

**Załącznik:**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- D. 05.03.26a