



## KARTA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

### KSZTAŁTKI GWINTOWANE MOSIĘŻNE

**1. Przeznaczenie:**

do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania grzejnikowego.

**2. Średnica:**

łączniki z gwintami rurowymi: G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1", G 1 1/4", G 1 1/2", G 2".

**3. Maksymalne ciśnienie robocze:**

0,6 MPa - instalacja centralnego ogrzewania,  
1,0 MPa - instalacja wody ciepłej i zimnej.

**4. Maksymalna temperatura robocza:**

$T_{\max}=90^{\circ}\text{C}$ .

**5. Wymagane atesty:**

atest higieniczny, deklaracja zgodności.

Kartę opracował zespół w składzie:

1. Edward Foryś

2. Bartosz Knapieński

DYREKTOR ds. Rozwoju

Leszek Dyląg

Opiniował:

Zatwierdził:

