



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zagnańsk, dnia 3 lipca 2024 r.

PZ.271.1.15.2024.PZZ

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Postępowania pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bartków, gm. Zagnańsk (ul. Południowa, ul. Dworska, ul. Wspólna)”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania z dnia 28.06.2024 r.

Pytanie nr 1.

W jaki sposób należy wykonać kanał G kanalizacji sanitarnej? W dokumentacji projektowej jest napisane, że ma być to technologia bezwykopowa, ale brak dalszych szczegółów. Czy posiadacie Państwo zezwolenie na wejście w teren (kanał G)? Mimo, iż odcinek ma być wykonany bezwykopowo to trzeba wykonać studnie i przepięcia istniejących przyłączy metodą wykopu otwartego.

Odpowiedź Zamawiającego

Kanał G kanalizacji sanitarnej należy wykonać bezwykopowo w pasie drogi gminnej na dz. nr ewid. 998/14, 998/17 obręb 0017 Zagnańsk, bez naruszenia nawierzchni asfaltowej. Ponadto metodę bezwykopową należy zastosować w miejscach, gdzie jest to technicznie możliwe i niezbędne ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu. W pozostałej części, w niezbędnym zakresie dopuszcza się wykonanie infrastruktury metodą wykopu otwartego. Gmina posiada wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające zrealizować inwestycję.

Pytania z dnia 1.07.2024 r.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w celu spełnienia kryterium doświadczenia kierownika budowy dopuści wykazanie osoby z doświadczeniem pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót sieci wodociągowej i (lub) kanalizacji deszczowej oprócz wymaganej zgodnie z SWZ kanalizacji sanitarnej? Nadmieniamy, że budowa sieci wodociągowej jest w zakresie przedmiotowego postępowania, natomiast budowa kanalizacji deszczowej z technicznego punktu widzenia jest analogiczna do budowy kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące kierownika budowy zawarte w SWZ.



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Pytanie nr 2.

Prosimy o podanie średnicy oraz zwieńczenia studni betonowych zaprojektowanych na kanalizacji sanitarnej. Prosimy również o sprecyzowanie klasy betonu – w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót podana jest zarówno klasa C45/55 jak i C35/45.

Odpowiedź Zamawiającego

Projektowane średnice studni betonowych: $\varnothing 1200\text{mm}$, zwieńczenie: $\varnothing 600$, klasa betonu: C45/55 (wykonanie wg PN-EN-14636-2 oraz rysunku nr 25 dokumentacji projektowej).

Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień

(podpisano elektronicznie)

Przygotowała: E. Pytel