

ZP.271.37.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi gminnej nr 119142G (ulica Spacerowa) w miejscowości Siemianice. ZP.271.37.2023**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

1. W przedmiarach nawierzchnia ścieżki podana jest z dwóch w-w bitumicznych. Natomiast w projekcie i SWZ z kostki czerwonej bezfazowej gr. 8 cm? Jaką konstrukcję należy przyjąć.

Odp. Ścieżkę rowerową należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną – nawierzchnia z kostki czerwonej bezfazowej gr. 8 cm.

2. W związku z rozbieżnościami prosimy o informację Jaką grubość kruszywa łamanego należy przyjąć pod nawierzchnię ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów.

Odp. Grubość kruszywa łamanego należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną.

3. W wycenie Wykonawca ma kierować się przedmiarem, czy dokumentacją i zapisami SWZ?

Odp. W wycenie Wykonawca kierować ma się dokumentacją i zapisami SWZ.

4. Pozycja nie ujęta w dokumentacji technicznej – Wykonawca winien skalkulować wykonanie dwóch odejść drogi dla pieszych i rowerzystów w kierunku dz. nr 337/8 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - jaką konstrukcję drogi należy przyjąć do wyceny?

Odp. Wykonawca winien przyjąć do wyceny konstrukcję taką samą jak dla drogi dla pieszych i rowerzystów. W celu doszczegółowienia lokalizacji dojeżdżać Zamawiający załącza plik z ich lokalizacją.

5. Czy do wyceny należy przyjąć zakup i wykonanie wiaty przystankowej? Czy tylko wykonanie samego utwardzenia pod wiatę.

Odp. Do wyceny należy przyjąć samo utwardzenie terenu pod wiatę przystankową.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Odp. Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej jest na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

Odp. Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odp. Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar należy traktować go jako pomocniczy.

Odp. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy w zakresie rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót.

14. Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odp. Przedmiar robót w całości związany jest z zamówieniem.

15. Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość przedmiaru.

Odp. Przedmiar robót przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał do rozliczeń Wykonawcy z wykonanych robót.

16. Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Odp. Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Do sporządzenia oferty cenowej Wykonawca winien opierać się na dokumentacji technicznej, zapisach SIWZ oraz udzielonych odpowiedzi do zapytań.

17. Ze względu na nie zaznaczony zakres zieleni do wykonania na projekcie prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odp. Zieleń należy wykonać na odcinku na którym przewidziany do wykonania jest rów.

18. Uprzejmie proszę o zmianę wysokości kar umownych, wskazanych we wzorze umowy na: 1) naruszenie terminów wykonania zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 2) nierozpoczęcie robót w terminie, w wysokości 0,1% określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 7) naruszenie terminu przystąpienia do usuwania wad i usterek, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 8) za naruszenie terminu w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym i ostatecznym wskazanych w protokołach odbioru w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, Kary umowne zawarte w w/w punktach wzoru umowy znacznie odbiegają od standardowych rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego w innych postępowaniach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

WAŻNE!!!

Zamawiający informuje również, iż nastąpiła zmiana w dokumentacji technicznej polegająca na rezygnacji z drogi dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do skrzyżowania z ulicą Miejską i przekształceniu na tym odcinku drogi dla rowerzystów na drogę dla rowerzystów i pieszych. W związku z powyższym Wykonawca winien ująć tę zmianę w wycenie prac. W załączeniu nowy pzt na ten odcinek drogi.

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*