

OR.2710.21.2023

*Lubsko, dnia 12 stycznia 2024 roku*

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

### **„Przebudowa ulic Łużyckiej, Słowiańskiej, Budziszyńskiej i Piastowskiej w Lubsku”**

Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania nawierzchni dróg z kostki betonowej zamiast masy asfaltowej?

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę alternatywną konstrukcji na kostkę betonową. W załączniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi rozwiązanie alternatywne.

#### **Pytanie nr 2:**

Siatki stalowe mają wytrzymałość na rozciąganie sięgające do 50kN/m. Proszę o doprecyzowanie jakim rodzajem siatki ma zostać zabezpieczona nawierzchnia asfaltowa przed spękaniem odbitymi (siatka z drutu stalowego, z kordu stalowego, syntetyczna, inna)- dot. pozycji nr 210 Planowanych Kosztów Robót Budowlanych.

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

W przypadku konstrukcji bitumicznej zamawiający nie ma sprecyzowanej siatki przeznaczonej na zabezpieczenie przed spękaniem odbitymi. Należy wbudować materiał, który spełni wszystkie wymogi nośności/zmęczenia jak i wytrzymałości czasowej.

Pismo zatwierdził i zaakceptował:

*/-/ Burmistrza Lubsko*

*Janusz Dudojć*

- Umieszczono na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko>
- Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie opisanym powyżej.
- Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania