



UWAGA!
W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: Budowa rurociągu tłoczego kan. sanitarnej wraz z pompownią ścieków w Masłowie, Folwarku, ul. H. Kołłątaja i Storczykowa.			
ADRES INWESTYCJI: ul. Storczykowa i ul. H. Kołłątaja w miejscowości Folwark i Masłowo, gm. Rawicz.		DATA: 1.2020 r.	
INWESTOR: ZWiK Sp. z o.o. w Rawiczu Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz		SKALA: 1:500/100	
NAZWA RYS. PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU.			NR RYS. 5
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKPi0362/POOS/11		
SPRAWDZAJĄCY	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKPi0286/POOS/07		