



UWAGA!

- W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto.
następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
 - sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
 - sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Folwark i Masłowo, w ul. Fiołkowej i ul. H. Kołłątaja.			
ADRES INWESTYCJI: ul. Fiołkowa i ul. H. Kołłątaja w miejscowości Folwark i Masłowo.		DATA: X.2018 r.	
INWESTOR: ZWiK Sp. z o.o. w Rawiczu Folwark ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz		SKALA: 1:500/100	
NAZWA RYS. PROFILE PODŁUŻNE kanalizacja sanitarna grawitacyjna, cz.1			NR. RYS. 3
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKPi0362/POOS/11		
SPRAWDZAJĄCY	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKPi0286/POOS/07		