



POLSKI
ŁĄD



Brańsk, dnia 04.04.2023 r.

Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk

GKM.271.2.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieście Brańsk”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania przeciwpożarowych wyłączników prądu w przedmiotowych budynkach?

Odpowiedź:

Zgodnie z opracowanymi warunkami ochrony przeciwpożarowej Zamawiający wymaga wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remontowanym budynku gospodarczo-garażowym wraz zapleczem administracyjno-socjalnym oraz wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w projektowanym budynku gospodarczo-magazynowym.

Z-ca Burmistrza

Joanna Witkowska