

TABELA NR 1

Wykaz obwodów elektrycznej instalacji wewnętrznej

ROZDZIELNICA TD

L.P.	Numer obwodu	Ilość punktów w obwodzie	Zabezpieczenie obwodu	Opis	Przewód
1	TD/0		FRX 304 40 A	Rozłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym	YKYżo 5x10
2			S-303 C 25A	Zabezpieczenie ochronnika	
3			ON300 T2 40A	Ochrona przeciwprzepięciowa	LY10
4			P-304 40-30-AC	Gniazda 230V i Oświetlenie	YDYp 3x2,5
5			P-304 25-30-A	Gniazda 230V- komputery	YDYp 3x2,5
6	TD/1	9	S-301 B 10A	Oświetlenie Strefa pracownicza, Archiwum, WC klienta, Went.	YDYp 3x1,5
7	TD/2	2	S-301 B 16A	Gniazda 230V Kocioł CO, Pomieszczenie socjalne	YDYp 3x2,5
8	TD/3	3	S-301 B 16A	Gniazda 230V Strefa pracownicza, Serwerownia	YDYp 3x2,5
9	TD/4	5	S-301 B 16A	Gniazda 230V Pośrednictwo, Strefa petenta	YDYp 3x2,5
10	TD/5	1	S-301 B 10A	Gniazdo 230V Centrala wentylacyjna	YDYp 3x2,5
11	TD/6	5	S-301 B 16A	Gniazda 230V Kierownik, Księgowa	YDYp 3x2,5
12	TD/7	5	S-301 B 16A	Gniazda 230V Archiwum, WC, Strefa petenta, Rejestracja	YDYp 3x2,5
13	TD/8	8	S-301 B 10A	Oświetlenie Pośrednictwo	YDYp 3x1,5
14	TD/9	7	S-301 B 10A	Oświetlenie Kierownik, Księgowa, Wiatrołap, Wentylator	YDYp 3x1,5
15	TD/10	9	S-301 B 10A	Oświetlenie Rejestracja, Strefa petenta, WC, Archiwum	YDYp 3x1,5
16	TD/11	5	S-301 B 16A	Gniazda komputerowe Strefa pracownicza, Serwerownia, Pośrednictwo.	YDYp 3x2,5
17	TD/12	5	S-301 B 16A	Gniazda komputerowe Pośrednictwo	YDYp 3x2,5
18	TD/13	5	S-301 B 16A	Gniazda komputerowe Kierownik, Księgowa	YDYp 3x2,5
19	TD/14	3	S-301 B 16A	Gniazda komputerowe Rejestracja	YDYp 3x2,5
20	TD/15	1	S-301 B 16A	Zasilanie rozdzielnic w Serwerowni	YDYp 3x2,5
21	TD/16	5	S-301 B 16A	Rezerwa kabli do dalszej rozbudowy (pięć zestawów gniazd)	YDYp 3x2,5