



Kamionka Wielka, dnia 17 września 2021 r.

271.11.2021

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej”.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jaki zamawiający przewidział materiał do termomodernizacji budynku tzn. jaka grubość i jaki dokładnie współczynnik lambda styropianu-bez tych informacji nie ma możliwości wyceny.


Odpowiedź 1:

Ściany budynku ocieplić tzw. metodą lekką mokrą, przy użyciu styropianu twardego, samogasnącego typu EPS70-038 grubości 15 cm.

II. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Powyższe sprostowanie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

WÓJT GMINY
KAMIONKA WIELKA

Andrzej Stanek

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka>
<https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka>
2. aa. UG - RGKiOŚ.