

Brańsk, dnia 17.03.2023 r.

Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk

GKM.271.1.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

Dzień dobry, w przedmiarze brak skrzynek rewizyjnych instalacji odgromowej (złącza) proszę określić szczegółowe parametry celem uwzględnienia w ofercie. Ponieważ ma to wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Skrzynki rewizyjne instalacji odgromowych, zostały ujęte w poz. 58 kosztorysu elektrycznego w ilości 16 szt.

"Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie-studzienka kontrolno-pomiarowa elewacyjna"

Parametry:

Wymiar: H: 165 mm a: 200 mm b: 200 mm


Materiał: Tworzywo - kolor szary

Wysokość: 200 mm

Szerokość: 200 mm

Głębokość: 165 mm

Stopień ochrony IP 40


Burmistrz
Eugeniusz Tomasz Koczewski